

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах

Предписание

должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 517

«18» 09. 2017 г.

Место выдачи предписания: г. Таганрог.

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском,
Куйбышевском районах выдавшего предписание:

Наконечная Галина Александровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах

Предписание выдано: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 25/11, пер. 3-й Артиллерийский 21, ул. Дзержинского 115.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия,
имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

Учебный корпус по адресу: пер. 3-й артиллерийский, 21

- площадь учебных кабинетов принята из расчета менее 2,5 м² на одного обучающегося - учебные кабинеты
для занятий 5-11 классов фактически рассчитаны на обучение 19-20 обучающихся, п. 4.9. СанПиН
2.4.2.2821-10

- размер спортивного зала, высота не соответствует рекомендуемым параметрам; не предусмотрены
раздевалки, снарядные п. 4.13, 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 .

- не приведены окна в рекреациях 1,2 этажей в соответствии с п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- не приведено состояние потолка рекреации 1 этажа в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

- не приведен набор помещений медицинского назначения в соответствии с п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»

в учебном корпусе по адресу ул. Дзержинского 115

- не ограждена территория организации забором, п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- не приведены окна в рекреациях 1,2,3 этажей, спортивном зале в соответствии с п. 7.1.9 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

- спортивный зал размещен в цокольном этаже, размер спортивного зала не соответствует рекомендуемым
параметрам; п. 4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 .

- площадь учебных кабинетов принята из расчета менее 2,5 м² на одного обучающегося - учебные кабинеты
для занятий 1-4 классов фактически рассчитаны на обучение 19-20 обучающихся, п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-
10 .

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав
потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

предлагаю:

Учебный корпус по адресу: пер. 3-й артиллерийский, 21

- наполняемость классов привести в соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок – до 15.08.2018 г.

- при проведении реконструкции предусмотреть оборудование спортивного зала, раздевалных, снарядных в соответствии с п.4.13,4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 .

- привести состояние окон в рекреациях 1,2 этажей в соответствие с п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок – до 15.08.2018 г.

- отделку потолка рекреации 1 этажа выполнить в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок – до 15.08.2018 г.

- набор помещений медицинского назначения привести в соответствие с п.4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок – до 15.08.2018 г.

в учебном корпусе по адресу ул. Дзержинского 115

- наполняемость классов привести в соответствие с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок – до 15.08.2018 г.

- при проведении реконструкции оборудовать спортивный зал в соответствии с нормативными требованиями, п.4.13,4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10

- территорию организации оградить забором, п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок – до 15.08.2018 г.

- привести состояние окон в рекреациях 1,2,3 этажей, спортивном зале в соответствие с п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок – до 15.08.2018 г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до **15.08.2018 г.**
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Наконечная Галина Александровна,

специалист-эксперт

территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Ростовской области

в г. Таганроге, Неклиновском,

Матвеево-Курганском,

Куйбышевском районах

(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил: «18» 09. 2017 г.

директор МАОУ СОШ № 25/11

(руководитель (должностное лицо,

юридического лица или индивидуальный

предприниматель)

Каргина Е.Г.

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«__» ____ 20__ г. по адресу: _____